

Brandmeldeanlagenkonzept

Anlage 2 zum Merkblatt

Lfd.	Kommune	Schließung		Farbe Blitz- leuchte	Anzahl			Ansprechpartner Feuerwehr
		FSD 1, FSE, FBF/FAT o.ä.	FSD 3		Lauf- karten	Schlüssel (FSD 3)	Feuerwehr- pläne	
1	Bedburg-Hau	Profilhalbzylinder *1	Kruse- Umstellschloss *2	Grün	2	2	3	Stefan Veldmeijer 0171 - 2043163 stefanveldmeijer@online.de
2	Emmerich a.R.	Profilhalbzylinder *1	Kruse- Umstellschloss *2	Rot	2	2	3	Martin Bettray F: 02822 751661 M: 0176 - 11175048 Martin.Bettray@Stadt-Emmerich.de
3	Geldern	Profilhalbzylinder *1	Kruse- Umstellschloss *2	Grün	2	2	3	Dieter Arrets 02831 – 80465 Dieter.arrets@geldern.de
4	Goch	Profilhalbzylinder* 1	Kruse- Umstellschloss*2	rot	2	2	3	Georg Binn georg.binn@t-online.de 0173 - 2824142
5	Issum	Profilhalbzylinder *1	Kruse- Umstellschloss *2	rot	2	2	3	Herr Oymann 02835/1016 rolf.oymann@issum.de
6	Kalkar	Kruse Profilhalbzylinder *2	Kruse- Umstellschloss *2	Grün	2	2	3	Helmut Hessel 01732519510 helmut.hessel@t-online.de
7	Kevelaer	Profilhalbzylinder *1	Kruse- Umstellschloss *2	Rot	2	2	3	Heinz Tepest 02832 122 407 heinz.tepest@kevelaer.de
8	Kerken	Kruse Profilhalbzylinder *2	Kruse- Umstellschloss * 2	Rot	2	2	3	Herr Käfer 02833 - 922177 0172 - 7792650 oliver.kaefer@kerken.de

9	Kleve	Profilhalbzylinder 30 mm, Lieferant FW Kleve	Doppelbart- Umstellschloss Typ Maurer *2	Grün	2	2	4	Ralf Benkel 0151 – 11466766 benkel.ralf@gmail.com
10	Kranenburg	*3	*3	*3	*3	*3	3	Norbert Jansen 0171 – 1726802 norbert.jansen@Kranenburg.de
11	Rees	Kruse Profilhalbzylinder *2	Kruse- Umstellschloss *2	Rot	2	2	3	Hans-Gerd Thiel 0176 – 55337211 thiel@feuerwehr-rees.de
12	Rheurd	Kruse Profilhalbzylinder *2	Kruse- Umstellschloss *2	Rot	2	2	3	Hr. Schüren 02845/963310 marcell.schueren@rheurd.de
13	Straelen	Kruse Profilhalbzylinder *2	Kruse- Umstellschloss *2	Rot	2	2	3	Markus Leuker 0174 – 3302631 markus.leuker@feuerwehr-straelen.de
14	Uedem	*3	*3	*3	*3	*3	3	zur Zeit unbesetzt
15	Wachtendonk	*3	*3	*3	*3	*3	3	Sebastian Kretz 0173 – 7040042 sebastian.kretz@t-online.de
16	Weeze	Profilhalbzylinder* 1	Kruse- Umstellschloss*2	grün	2	2	5	GBI Gerd Ripkens 0163 - 5544160 g.ripkens@feuerwehr-weeze.de

Erläuterungen:

* 1: Bezug über FW – siehe Ansprechpartner

* 2: Bezug über Fa. Kruse - KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG / Duvendahl 92 / D-21435 Stelle / Telefon: 04174 592-22 / Telefax: 04174 592-33

* 3: Einzelfallentscheidung durch die Brandschutzdienststelle

Weitere Ansprechpartner:

- Leitstelle: Kreis Kleve / Nassauerallee 15-23 / 47533 Kleve / Herr Welbers / Tel.: 02821 – 85 - 903
- Brandschutzdienststelle: Kreis Kleve / Nassauerallee 15-23 / 47533 Kleve / Herr Kisters / Tel.: 02821 – 85 - 408
- Bosch: Sicherheitssysteme GmbH / Tel.: 0800 7000 444

Stand: 07/2019